KUMSP00P0M4K

Teplo Hlučín, spol. s r. o., Čs. armády 1263/32, Hlučín

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
podatelna
Zpracov.
Došlo: 28. 03. 2014
Spis.zn.
č.j.: MSK 44879 /2014
Sk.zn./Ik.
Listy: 1 /Přílohy: 2

Na vědomí :

KRAJSKÝ ÚŘAD Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Koloničná Lucie
28.října 117
OSTRAVA 702 18

Váš dopis zn./ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje linka:	V Hlučíně dne:
	54 / 2014	Morys – 595 020 505	27.3.2014

Věc: Žádost o povolení provozu – plynová kotelna :

Domov pod Vinnou horou, Dlouhoveská 1915/9, 748 01, Hlučín

Na základě **Smlouvy o provozování kotelny a dodávkách tepelné energie** č.30/DomovVH/2013 a dle **Přílohy č.1a** : „ Přihláška k odběru – technické parametry odběrného místa „ – kotelna v budově, datum zahájení odběru:01.01.2014, Vám předkládáme ke schválení: Žádost o povolení k provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší :

Soupis stacionárních zdrojů, hořáků a komínů – pro výše uvedenou plynovou kotelnu : Domov pod Vinnou horou, Dlouhoveská 1915/9, Hlučín :

1) Stacionární zdroj „ 001 „ : teplovodní kotel kondenzační, plynový – BAXI LUNA DUO-TEC-MP 1.110,výr.číslo :131133065, rok výroby: 2013, jmenovitý tepelný příkon = 0,1049 MW, účinnost z měření emisí ze dne 25.3.2014 = 97,80 %
Hořáky modulační s plynulou regulací výkonu

2) Stacionární zdroj „ 002 „ : teplovodní kotel kondenzační, plynový – BAXI LUNA DUO-TEC-MP 1.110, výr.číslo:131133064, rok výroby: 2013, jmenovitý tepelný příkon = 0,1049 MW, účinnost z měření emisí ze dne 25.3.2014 = 97,70 %
Hořáky modulační s plynulou regulací výkonu

3) Stacionární zdroj „ 003 „ : teplovodní kotel kondenzační, plynový – BAXI LUNA DUO-TEC-MP 1.110, výr.číslo :132833044, rok výroby: 2013, jmenovitý tepelný příkon = 0,1049 MW, účinnost z měření emisí ze dne 25.3.2014 = 97,70 %
Hořáky modulační s plynulou regulací výkonu

Stacionární zdroje BAXI č: 001 – 003 tepelný příkon celkem = 0,3147 MW

KOMÍN :
Odvod spalin je proveden sadou sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů (3 ks), trubka pr. 200 mm s odbočkou 110 mm – 3 x. Potrubí je vedeno svisle přes strop a 1,5 bm nad plochou střechu do volného prostoru, kde nejsou překážky pro rozptyl spalin a nejsou hořlavé hmoty.

Složka : Domov pod Vinnou horou, Dlouhoveská 1915/9, 748 01, Hlučín

a) Měření emisí č.: 02/2014 (ze dne 25.03.2014) – kopie o měření emisí

b) Schéma měřených zdrojů (kotlů) a jejich měřící místa, pro měření emisí znečisťování ovzduší

c) Kolaudační rozhodnutí – nepředkládáme – provozovna po rekonstrukci
Provozovatel : Teplo Hlučín, spol. s r.o., převzal kotelnu k provozu Smlouvou č.30/DomovVH/2013 ze dne 12.12.2013
a Přílohou č.1a „ Přihláška k odběru – Technické parametry odběrného místa (kotelna v budově, tepelný výkon 0,315 MW, datum zahájení odběru : 01.01.2014)

V Hlučíně dne 24.3.2014

Předal :
Morys P.
Teplo Hlučín, spol. s r.o.,
Čs.armády 1263/32

Teplo Hlučín spol. s r.o. Čs.armády 1263/32, 748 01 HLUČÍN 2

p.Kulhavý Pavel
vedoucí tepelného hospodářství